

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Überlaufrinnenabdeckrost aus Kunststoff
Artikel-Nummer: 70.02 (nach Angabe baugleich zu: 70.01; 70.03; 70.04)
Abmessungen: 490 x 400 x 22 [mm]
Farbe: weiß (nach Angabe verfügbare Standardfarben:
silbergrau (RAL7001), reinweiß (RAL 9010),
signalblau (RAL5005), sand, beige)

Oberfläche: Tragstab (b= 8 mm; h= 21,5 mm; Stababstand 8 mm)
Oberflächenbearbeitung: Tragstaboberfläche profiliert mit Rundnoppen
(d= 6 mm; h= 0,5 mm; Mittenabstand 12 mm)

Hersteller/Lieferer: Schäfer Bädertechnik GmbH
Moselstraße 61
42579 Heiligenhaus

Auftraggeber: Schäfer Bädertechnik GmbH
Moselstraße 61
42579 Heiligenhaus

Zeugnisnummer: 70271501.001

Prüfdatum: 18.05.2015

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "**Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB**"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung1: parallel zum Tragstab
Prüfrichtung2: senkrecht zum Tragstab

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel:
1. Prüfrichtung: **30°**
2. Prüfrichtung: **28°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 26.05.2015
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

